



GTV Stolmet sp. z o.o.
Wincentego Pola 6, 12-100 Szczytno, Poland
2527 – CPR – 1A.641.00

EN 1090-1:2009+A1:2011

System wolnostojący montowany do
gruntu przeznaczony do mocowania
modułów fotowoltaicznych w 4 rzędach w
orientacji poziomej.

*Freestanding, ground-mounted system
designed to mount photovoltaic modules
in 4 rows in horizontal orientation.*

Tolerancje wymiarów <i>Dimensional tolerances</i>	EN 1090-2:2018+A1:2024 Klasa/Class 1
Spawalność <i>Weldability</i>	NPD
Odporność na kruche pękanie <i>Fracture toughness</i>	NPD
Nośność <i>Load bearing capacity</i>	Projekt/Project 18.03.2025 Enzeit Match GM 4H
Reakcja na ogień <i>Reaction to fire</i>	Materiał klasyfikowany, A1 Classified material, A1
Wydzielanie kadmu <i>Cadmium release</i>	NPD
Radioaktywność <i>Radioactivity</i>	NPD



Wyroby powlekane ogniowo w sposób ciągły zgodnie z EN 10346:2015; szczegóły -
Trwałość specyfikacja PS003v0.
Durability *Continuously hot-dip coated steel flat product according to EN 10346:2015; details - specification PS003v0.*

Charakterystyka konstrukcyjna
Structural characteristics

Projekt Projekt/Project 18.03.2025 Enzeit Match GM
Project 4H

Wykonanie Klasa wytwarzania EXC 2 zgodnie z normą
Execution EN 1090-2:2018+A1:2024 oraz specyfikacją PS003v0.
Execution class EXC 2 according to EN 1090-2:2018+A1:2024 and specification PS003v0.